



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА
367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58
367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98. 55-15-87 факс: (8722) 51-70-98. 55-15-87
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

Предписание № 49/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19»
Заведующая Джанбориева Аида Шихаматовна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 49 от 5 февраля 2018 г. главного государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору Магомедова М.Б., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 15 февраля 2018 г. проведена внеплановая / выездная проверка начальником отделения АП ОНД и ПР № 1 по г.Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Магомедовым З.З., на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19», расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, пр-кт И.Шамиля, 14 «а», совместно с заведующей Джанбориевой Аидой Шихаматовной,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) не реже 1 раза в квартал, с составлением соответствующих актов. Устранить	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	04.02.2019	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации. Устранить	Правила противопожарного режима в РФ : п. 63	04.02.2019	
3	На объекте защиты руководитель организации не организовал прове-	Правила противопожарного режима в РФ : п. 21	04.02.2019	

	дение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки. Устранить ✓			
4	По периметру кровли здания сада отсутствует ограждение. Устранить ✓	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.8.11	04.02.2019	
5	Провода пожарной сигнализации с напряжением до 60 В проложены до силовых и осветительных кабелей на расстоянии менее 0,5 м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок. Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Устранить ✓	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 5.13130-2009 п.13.15.15	04.02.2019	
6	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Устранить	Правила противопожарного режима в РФ : п. 55	04.02.2019	
7	В помещениях, при числе эвакуирующихся более 15 человек, ширина эвакуационного выхода менее 1,2метра. Устранить	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.16	04.02.2019	
8	В здании сада, на первом этаже, в музыкальном зале применяется перегородка из сгораемого материала (сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на материал из чего выполнена перегородка не представлена). Устранить	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СНиП 21.01.97 п.6.25	04.02.2019	
9	В электрощитовой не установлен модуль пожаротушения. Устранить	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 5.13130-2009 п.9.1.1	04.02.2019	
10	В здании сада, лестница наружная открытая, предназначенная для эвакуации людей со вторых этажей, выполнена с нарушениями требований	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	04.02.2019	

пожарной безопасности, а именно: ширина проступи выполнена менее 25см.(фактически 15см.). Устранить	ст.4; СП 1.13130-2009 п.4.4.2		
---	-------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


 (подпись)
 «15» февраля 2018 г.
 * - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



Начальник отделения АП ОНД и ПР № 1 по г.Махачкалы УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Магомедов З.З.

Предписание для исполнения получено.

Заведующая
 Джанбориева Аида Шихаматовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

«15» февраля 2018 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Джанбориева Аида Шихаматовна

Действителен с 29.10.2021 по 29.10.2022